

# ZERTIFIKAT

## Zulassungsempfehlung für: PP Abwasserrohrsystem

Nummer	<b>15016</b>
Laufzeit	01.01.2024 – 31.12.2028; ausgestellt am 20.12.2023
Inhaber	Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 6-8, D-49377 Vechta
Produkt	Abwassersystem PP-MD
Anwendung	U / UD, im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015 und EN 14758
Prüfinstitut	MPA Darmstadt
Marke / Typ	Gebr. Ostendorf, KG 2000
Dimensionen	110 – 630 mm
Steifigkeit	SN8 (10) und SN16 (Details siehe Produkteblatt)
Farbe	SN8 (10) maigrün und SN16 maigrün/reinweiss, himmelblau/reinweiss
Verbindungen	Angeformte Steckmuffen, Doppelmuffen
Dichtungen	M.O.L Typ: Euro-L-spezial

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.